



## Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Oradea

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Oradea  
Str. Grivitei, Nr. 32, 410520, Oradea, Jud. Bihor

Tel: +40 259 405 702

Fax: +40 259 405 704

office.bihor@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14515791

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J05/265/2002

www.distributie-energie.ro

Către UAT MUNICIPIUL SALONTA,

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 6020240302034 / 05.03.2024 pentru **obiectivul: PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA CONSTRUITA PROTEJATA - REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA PIETII LIBERTĂȚII PRIN REVITALIZARE URBANĂ, RECONVERSIE ȘI REFUNȚIONALIZARE TERENURI, SUPRAFEȚE ȘI CLĂDIRI DEGRADATE, VACANTE SAU NEUTILIZATE, CONF. LEGII 350/2001 ACTUALIZATĂ**

de la adresa: **SALONTA**, sat -, strada **REPUBLICII**, nr. 1, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal **415500**, numar cadastral -, județul **BIHOR**.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

### **AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 6020240302034 / 08.04.2024**

cu următoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă **Exista** rețea electrică de distribuție de **Medie tensiune|Joasa tensiune -**.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.  
Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.
4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 19.09.2025**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. **A03** și a Certificatului de urbanism nr. **434 / 19.09.2023**
6. Tariful de emiterie a avizului de amplasament este în valoare de **95.00** lei, fara TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În zonă **Nu exista** instalatii electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala ORADEA) este necesar sa vă adresați deținătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători) - în vederea obținerii avizelor de amplasament.
9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea operatorului de distribuție.
10. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice.



## Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Oradea

**Distribuție Energie Electrică România** – Sucursala Oradea  
Str. Grivitei, Nr. 32, 410520, Oradea, Jud. Bihor

Tel: +40 259 405 702

Fax: +40 259 405 704

office.bihor@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14515791

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J05/265/2002

www.distributie-energie.ro

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv:

**In zona exista LEA joasa tensiune si LES medie si joasa tensiune.**

**Instalatiile electrice sunt trasate orientativ pe planul de situatie anexat.**

**Nota:**

- Se vor respecta conditiile impuse in Ord 4/2007 al ANRE - Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice - modificat prin Ord 49/2007 coroborat cu:

- NTE 007/08/00- Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice.

- PE 106/2003 - Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de joasa tensiune

Se vor respecta distantele minime fata de retelele electrice existente in zona conform normativelor tehnice in vigoare NTE 007/08/00, PE 106/2003.

**Conditii:**

1. In zona unde exista linie electrica subterana demedie si joasa tensiune se va respecta o distanta pe orizontala de minim 1 m intre axul arborelui propus si cablul subteran existent in zona.

Executarea lucrarilor de sapaturi, în apropierea instalatiilor electrice si în zona traseelor de cabluri, se va face numai manual, cu asistenta tehnica suplimentara din partea Sucursalei Oradea si cu respectarea normelor specifice de protectia muncii.

2. In zona unde exista linie electrica aeriana de joasa tensiune se va respecta o distanta de minim 1 m intre conductorul LEA si punctul extrem al arborelui la maturitate.

-Executarea lucrarilor de sapaturi, în apropierea instalatiilor electrice si în zona traseelor de cabluri, precum si in apropierea stalpilor sau fundatiilor stalpilor electrici, respectiv in zona prizelor de pamant ale acestora se va face numai manual, cu asistenta tehnica suplimentara din partea Sucursalei Oradea si cu respectarea normelor specifice de protectia muncii.

Orice prejudiciu adus societatii noastre atat prin avarierea retelelor electrice de distributie, cat si datorita pauzelor de tensiune generate de eventualele defectiuni provocate, si consecintele care decurg din nelimentarea cu energie electrica a consumatorilor vor fi suportate de catre solicitant.

-Inaintea inceperii lucrarilor se va realiza un program de executare a lucrarilor ce va fi depus la centrul de exploatare in raza caruia se afla instalatia electrica. Date de contact

Centrul de Operatiuni Rețele mt/jt Oradea-FE Salonta dl.Bagosi Laszlo tel:0730/714862

-In cazul lucrarilor ce necesita deconectare, comanda pentru asistenta tehnica, insotita de programul de lucrari, vor fi depuse la centrul de exploatare cu minimum 20 de zile lucratoare inainte de data propusa pentru inceperea lucrarilor.

In cazul asistentei tehnice fara deconectare, comanda pentru asistenta tehnica va fi depusa la centrul de exploatare cu minimum 5 de zile lucratoare inainte de data propusa pentru inceperea lucrarilor.

Asistenta tehnica se presteaza de catre societatea noastra catre terti, contra cost, conform catalogului de tarife aprobat la nivelul societatii noastre. Unitatea de masura in calcul

Director Sucursala ORADEA  
Ing. Bitea Flavius Nicolae

Sef S.A.R. ORADEA  
Ing. Salagean Monica

Intocmit  
Ildiko Kondor